

# 質 問 書

工事名称 施設運転管理委託

下記事項の質問について回答いたします。

番 号	質 問 事 項	回 答
1	公告第9号-2入札に参加する者に必要な資格に関する事項 「地域要件」「東北6県館内に本支店があること。」とは、本入札公告があった日時現在の登録との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	公告第9号-2入札に参加する者に必要な資格に関する事項 「類似委託の実績」について「し尿処理施設の運転管理を行った実績」とは、本施設の処理能力と同等かつ処理方式が浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱炭素処理の実績という理解でよろしいでしょうか。	処理能力については同等以上を実績として提示ください。処理方式は問いません。

3	<p>公告第9号-2入札に参加する者に必要な資格に関する事項</p> <p>「類似委託の実績」にある「公共事業としてのし尿処理施設の運転管理を行った実績」とは、元請けでの契約という理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
4	<p>公告第9号-2入札に参加する者に必要な資格に関する事項</p> <p>「その他条件」にある「緊急時及び発注者の指示により双葉環境センターのし尿処理施設を稼働させることが出来ること。」とは、感染症などを含めた職員不足に対し、BCPに基づく職員の確保による業務継続が可能であることという理解でよろしいでしょうか。その場合、入札参加確認申請において体制等の確認があるでしょうか。</p>	<p>感染症等による職員不足についてはお見込みのとおりです。入札参加確認申請時に確認は求めませんが、実績等により判断し、必要と認めた場合は、関係者に聴取を行います。</p>
5	<p>仕様書-第8条-(4)「責任者等は、同等施設の運転実務経験を有し、かつ、管理監督者としての経験を有する者又はそれと同等以上の知識、経験を有するものであること。」とは、本施設と同規模かつ浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱窒素処理方式の実績の必要が必要という理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>規模についてはお見込みのとおりです。処理方式は問いません。</p>

6	<p>仕様書－第9条－(1)「平日4名を配置する」(2)「従事者が休暇を取得する場合などは代替りの者が従事するもの。」とありますが、業務に支障の無い範囲でスケジュール管理された状態の以下のケースについて代替りの者の配置が必要となるかご教授ください。</p> <p>① 有給休暇取得日  ② 休日出勤分の代休取得日  ③ 当該業務上必要とされる資格講習  などに参加し不在となる場合</p>	<p>②休日出勤分の代休取得日を除くすべてのケースにおいて、代替りの従事者の配置が必要となります。</p>
7	<p>特記仕様書－第2条－(6)－②「搬入負荷に応じた施設機器の調整」とありますが、どのような搬入負荷があるか実績があればご教示ください。</p>	<p>不定期で環境省家屋解体により発生する浄化槽汚泥の搬入による量的、性状的な負荷変動があります。</p>
8	<p>本業務の履行場所は、帰還困難区域の通過が必要と認識しておりますが、従事者および受託者の本施設への入場にはどのような制限がありますか？</p>	<p>本施設及び指定した通行ルート全てにおいて帰還困難区域ではありませんので、帰還困難区域の通過ではなく、環境省として双葉環境センター裏にある作業現場への立ち入りを制限するためのゲートが設置してあります。</p> <p>本施設に入場する者および車両はあらかじめ許可を得る必要があります。本施設の従事者であっても、毎回入退場時に施設手前のゲートで警備員による確認が必要です。</p>

9	<p>運転管理業務で受託者が必要とする現場への郵便物、物品の搬入などに制限はありますか？</p>	<p>出入り業者についても入場する者および車両にはあらかじめ許可を得る必要があります。通常の郵便などを含め許可を得ていなければ本施設への入場は出来ません。</p>
10	<p>施設は原子力災害対策特別措置法による放射線量の測定など、緊急事態応急対策の対象施設でしょうか。またその場合、本業務において貴組合が行っていることがあればご教示ください。</p>	<p>特にありません。 従事者の健康管理は、電離放射線健康診断、WBC、外部被ばく線量測定など受託者側で必要と判断したものについて行うものと考えております。</p>